

DŮVODY, PROČ JE TŘEBA DEKONTAMINOVAT ZAŘÍZENÍ (TRANSFORMÁTOR), I KDYŽ BYLA VYMĚNĚNA JEHO PŮVODNÍ NÁPLŇ (OLEJ):

Řídí se zákonem č. 185/2001 Sb. (v platném znění zákona č.188/2004 Sb.)

1 Protože se musí předpokládat, že mohou obsahovat PCB.

2 Protože provozovatel nemá doklad, že původní (první) náplň neobsahovala PCB.

3 Protože provozovatel nemá doklad, že zařízení bylo dekontaminováno.

4 Protože zařízení je považováno za kontaminované, i když se v zařízeních vymění náplň.

5 Protože provozovatel musí mít doklad o dekontaminaci vnitřních konstrukcí zařízení (stěny, vinutí atd.). Nestačí doklad o výměně původní náplně.

6 Protože provozovatel nemá zkompletovanou dokumentaci, aby dozorné orgány mohly potvrdit vyřazení zařízení z evidence. Teprve pak je zařízení „i administrativně“ bez PCB!

7 Protože když provozovatel neprokáže (viz bod 5), že jeho zařízení neobsahuje PCB dle zákona, vystavuje se možné pokutě až do výše 10 mil. Kč/každý případ!